



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di
Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara

Nucleo Tecnico Sisma
Strada Maggiore 80, 40125 BOLOGNA
tel. 051-4298211 fax 051-4298277

mbac-sbeap-bo@mailcert.beniculturali.it
sisma2012@beniculturali.it

Bologna, 16 DIC 2015

Al Comune di Pieve di Cento
Piazza A. Costa 17
Pieve di Cento (BO)
comune.pievedicento@cert.provincia.bo.it

e p.c. a

Regione Emilia-Romagna
Struttura Tecnica del
Commissario Delegato per la
ricostruzione
Regione Emilia-Romagna
solo email:
stcd@regione.emilia-romagna.it

Servizio Geologico Sismico e
dei Suoli
solo email:
segrgeol@regione.emilia-romagna.it

Commissione di Garanzia
c/o il Segretariato Regionale
per l'Emilia Romagna

prot. n. 19462
Class. 34.16.11/1.12

Allegati: vari

risp. al foglio del 10/6/2015 n. 27041 e
del 29/7/2015 n. 38682 Regione Emilia
Romagna - STCD.....
(prot. SBEAP n. 5847 del 15/6/2015
e 9779 del 10/8/2015)

OGGETTO : SISMA 2012 – Pieve di Cento – Edificio sede dell'Ufficio Tecnico – Via Borgovecchio 1.

Lavori di riparazione dei danni e rafforzamento strutturale, progetto esecutivo.

Proprietà: comunale

Richiedente: Comune di Pieve di Cento

Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Esaminata la documentazione progettuale pervenuta, relativa all'immobile in oggetto, si autorizza l'intervento ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 ritenendo questo Ufficio che le opere previste siano compatibili con la tutela del bene culturale, alle seguenti condizioni:

- Prima dell'inizio dei lavori, per una migliore efficacia dell'intervento di rafforzamento strutturale, andrà verificata l'opportunità di ancorare le travi lignee del solaio anche al muro interno di spina oltre che a quello di facciata.

Fatte salve le responsabilità di Legge del Direttore lavori, che dovrà essere individuato in ottemperanza al R.D. 2537/1925, si chiede di comunicare tramite posta elettronica la data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni all'indirizzo sisma2012@beniculturali.it ed a quello del responsabile del procedimento sotto indicato.

Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica, attestante i lavori realizzati.

La copia vistata e timbrata del progetto resta in giacenza presso questo Ufficio e potrà essere ritirata previ accordi con il Nucleo Tecnico (tel. 051-4298218-219, email: sisma2012@beniculturali.it) previa presentazione di un documento di riconoscimento e dell'eventuale delega del richiedente.

Copia della presente viene inviata anche alla Commissione di Garanzia istituita presso il Segretariato Regionale ai fini delle attività previste dall'art. 39 c. 3 del Regolamento di Organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo emanato con D.P.C.M. 29.8.2014, n. 171.

IL SOPRINTENDENTE

(D.ssa Giovanna Paolozzi Strozzi)

